



## **GMINA BOLESŁAWIEC**

ul. Teatralna 1a 59-700 Bolesławiec  
tel. 0 75 732 32 21 do 23 fax. 0 75 735 17 83  
[urzadgminy@gminaboleslawiec.pl](mailto:urzadgminy@gminaboleslawiec.pl)

I.I.271.09.2020

Bolesławiec, dnia 12.10.2020r.

**dotyczy: odpowiedzi na pytania do SIWZ w przetargu pn. Budowa Domu Ludowego we wsi Mierzwin**

W związku z wnioskiem o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, złożonym przez Wykonawcę, zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. - Prawo zamówień Publicznych (tekst jednolity, Dz.U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.), wyjaśniam co następuje:

### **Pytanie 1:**

W jaki sposób wykonać zabezpieczenie p.poż jednostek klimatyzacji w suficie?

### **Odpowiedź na pytanie 1:**

Zamawiający informuje, że sufit podwieszany w miejscu klimatyzatorów dostosować do jednostki, zachowując ciągłość przegrody REI30.

z up. Wójta  
  
mgr inż. Roman Jaworski  
Zastępca Wójta