



GMINA BOLESŁAWIEC

ul. Teatralna 1a 59-700 Bolesławiec
tel. 0 75 732 32 21 do 23 fax. 0 75 735 17 83
urządgminy@gminaboleslawiec.pl

I.I.271.01.2021

Bolesławiec, dnia 04.03.2021r.

dotyczy: odpowiedzi na zapytania do SWZ w postępowaniu pn. Rozbudowa budynku OSP we wsi Brzeźnik

W związku z wnioskiem o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia, złożonym przez Wykonawcę, zgodnie z art. 135 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień Publicznych (t.j., Dz.U. z 2019r. poz. 2019 ze zm.), wyjaśniam co następuje:


Pytanie 1:

Proszę o udzielenia informacji jakie ma być wykończenie powierzchni utwardzonej z PZT- występuje różnica między przedmiarem (kostka brukowa) a opisem - (beton asfaltowy- grubość 8 cm.)

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zgodnie z dokumentacją projektową istniejącą nawierzchnię należy usunąć i wykonać nową nawierzchnię:

- Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego grubości 4 cm,
- Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego grubości 4 cm,
- Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie grubości 15 cm,
- Podbudowa z tłuczni wzmacnione mieszanką z kruszywa kamiennego 0/63 grubości 15 cm.

z up. Wójta

mgr inż. Roman Jaworski
Zastępca Wójta