



**GMINA BOLESŁAWIEC**  
ul. Teatralna 1a 59-700 Bolesławiec  
tel. 0 75 732 32 21 do 23 fax. 0 75 735 17 83  
[urzadgminy@gminaboleslawiec.pl](mailto:urzadgminy@gminaboleslawiec.pl)

I.I.271.03.2023

Bolesławiec, dnia 07.02.2023r.

## **UNIEWAŻNIENIE ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO TREŚCI SWZ\_4**

Zamawiający informuje, że unieważnia odpowiedź na pytania nr 1 do treści SWZ\_4.

Jest:

### **Pytanie nr 1:**

W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie nr 10 z dnia 03.02.2023 czy Wykonawca słusznie interpretuje odpowiedź udzieloną przez Zamawiającego, że oczekuje on możliwości zmiany harmonogramów redukcji mocy na obwodzie z poziomu szafy sterowniczej?

### **Odpowiedź:**

Tak. Zamawiający wymaga wdrożenie opcji sterowania w zakresie dotyczącym zmiany harmonogramów redukcji mocy na obwodzie z poziomu co najmniej szafy sterowniczej. System sterowania (aplikacja) ma umożliwiać zdalne sterowanie i programowanie opraw (zmiana harmonogramów świecenia – redukcja mocy w obwodzie) dla poszczególnych obwodów oświetlenia.


Winno być:

### **Pytanie nr 1:**

W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie nr 10 z dnia 03.02.2023 czy Wykonawca słusznie interpretuje odpowiedź udzieloną przez Zamawiającego, że oczekuje on możliwości zmiany harmonogramów redukcji mocy na obwodzie z poziomu szafy sterowniczej?

### **Odpowiedź:**

Zamawiający oczekuje zmiany harmonogramu czasu świecenia obwodów zdalnie, za pomocą systemu sterowania. Natomiast redukcja mocy opraw ma się odbywać bezprzewodowo z poziomu oprawy.

z up. Wójta  
  
mgr inż. Roman Jaworski  
Zastępca Wójta