GMINA BOLESŁAWIEC
ul. Teatralna 1a 59-700 Bolesławiec
tel. 0 75 732 32 21 do 23 fax. 0 75 735 17 83
urzadgminy@gminaboleslawiec.pl

I.I.271.10.2025

Bolesławiec, dnia 28.07.2025r.

dotyczy: odpowiedzi na zapytania do SWZ w postępowaniu pn. Modernizacja boisk sportowych o nawierzchni poliuretanowej w Gminie Bolesławiec w ramach projektu pn. Modernizacja infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w Gminie Bolesławiec

W związku z wnioskiem o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia, złożonym przez Wykonawcę, zgodnie z art. 284 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień Publicznych (Dz.U. z 2024r. poz. 1320 ze zm.), wyjaśniam co następuje:

Pytanie nr 1:

1. Udzielenia jednoznacznej odpowiedzi, czy dopuszcza oferowany przez nas system nawierzchni typu 2S z warstwą SBR jako rozwiązanie równoważne w rozumieniu art. 99 ust. 5 ustawy Pzp;

2. Przedstawienia technicznego uzasadnienia dla wymogu zastosowania warstwy EPDM z recyklingu, jeśli taki wymóg ma zostać utrzymany w mocy;

3. Modyfikacji dokumentacji postępowania, celem zapewnienia równego traktowania wykonawców i dopuszczenia rozwiązań równoważnych, zgodnych z normą PN-EN 14877:2014.

Odpowiedź:

Zamawiający w związku z zapisami zawartymi w Rozdz. V pkt. 3 SWZ: „Ilekroć opis przedmiotu zamówienia określony w dokumentacji technicznej odnosi się do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Dla każdego takiego przypadku, o ile wystąpił w dokumentacji technicznej, Zamawiający dodaje dopisek „lub równoważne". W związku z powyższym Zamawiający na podstawie art. 101 ust. 4 ustawy Pzp dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Jednocześnie Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym w dokumentacji technicznej jest obowiązany wykazać, że oferowana przez niego robota budowlana, dostawa spełnia wymagania określone przez Zamawiającego." rozważy na etapie wykonawstwa możliwość zastosowania systemu

równoważnego z warstwą SBR pod warunkiem przedstawienia przez Wykonawcę, że jest to system równoważny o parametrach takich jakie zostały zaprojektowane lub lepszy.

Po konsultacji z technologami, Projektant zastosował warstwę EPDM z recyklingu jako warstwę o sprawdzonych parametrach. Przesłanką było zastosowanie technologii proekologicznej (odzysk) i taka technologia powinna być przynajmniej niedroższa. Zaskoczeniem Zamawiającego jest informacja Wykonawcy, że jest inaczej (droższa).

W związku z powyższym Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy przyjęta technologia będzie zgodna z normą PN-E14877:2014.

Norma PN-EN 14877:2014 określa właściwości produktu w tym przypadku nawierzchni sportowej tzn. parametry wytrzymałościowe oraz eksploatacyjne.

Pytanie nr 2:

W nawiązaniu do odpowiedzi z dnia 18.07.2025r. proszę o dodatkowe wyjaśnienie wymiaru piłkochwytu w Brzeźniku. Zgodnie z odpowiedzią „Należy przyjąć dwa piłkochwyty z siatki polipropylenowej o wym. 32x19" Czy nastąpiła pomyłka i do wymiany jest siatka na dwóch bokach boiska o długości 32 i 19m oraz wysokości 6m każdy odcinek?

Odpowiedź:

W Brzeźniku należy przyjąć dwa piłkochwyty z siatki polipropylenowej o wym. 19m.

WÓJT

Andrzej Janiec