

Bolesławiec, 10.02.2015 r.

**Dotyczy przetargu nieograniczonego: Rozbudowa Domu Ludowego we wsi Nowa**

Uzupełnienie informacji dotyczących dokumentacji projektowej.

1. Prace rozbiórkowe należy wykonywać zgodnie z projektem. Jeżeli chodzi o wykucie otworów w ścianie istniejącej to Zamawiający dopuści rozwiązanie polegające na rozebraniu ściany szczytowej i uzupełnieniu muru po wykonaniu dobudowy pomieszczeń.
2. Warstwy posadzkowe należy wykonać zgodnie z projektem rys. A/4 i uwzględnić w wycenie.
3. W wycenie należy uwzględnić wykop ręczny 20 cm powyżej poziomu posadowienia wg opisu - konstrukcja pkt 4.16.
4. Płytki układane na ścianach w pomieszczeniu 0/8 zgodnie z ilością podaną w przedmiarze.
5. W wycenie uwzględnić legary zgodnie z projektem – konstrukcja pkt 4.20.
6. Panele podłogowe klasy AC V gr. 10 mm na Sali 0/4 i na scenie 0/6.

Zgodnie z zapisem w SIWZ Rozdz. XIV pkt 4 i pkt 5

**„Załączone do SIWZ przedmiary robót są materiałem pomocniczym i mają charakter wyłącznie informacyjny.”**

**„Przedmiary robót należy odczytywać łącznie z innymi dokumentami kontraktowymi.** Przyjmuje się, iż Wykonawca dokładnie zapoznał się ze szczegółowym opisem robót jakie mają zostać wykonane i sposobem ich wykonania. Przy dokonywaniu wyceny pozycji, należy odwołać się do SIWZ, projektu budowlanego i wykonawczego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych i załączonych przedmiarów robót.”