GMINA BOLESŁAWIEC
59-700 Bolesławiec
ul. Teatralna 1a

II.6744.16.AP.2015

Bolesławiec, 13.02.2015 r.

Dotyczy przetargu nieograniczonego na budowę Domu Ludowego we wsi Suszki.

W związku z wnioskiem o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, złożonym przez wykonawcę, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r.- Prawo zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 223 poz. 1655 ze zm.), wyjaśniam co następuje:

Wpłynęło następujące pytanie:

1. ***Proszę o sprecyzowanie pozycji dotyczącej pokrycia dachowego, mianowicie pokryć z dachówki zakładkowej jest wiele rodzajów oraz kolorów gdzie występują duże różnice cenowe. Proszę o podanie rodzaju dachówki oraz jej kolorystyki.***

<u>Odpowiedź na pytanie od oferenta</u>

Pokrycie dachowe należy wykonać z dachówki ceramicznej zakładkowej angoba w kolorze ceglastym.

z up. Wójta
mgr inż. Roman Jaworski
Zastępca Wójta